

اصلاحیه نشریه ۱۲۸

پاسخ سوال ۶ صفحه ۲۲۶ نشریه ۱۲۸:	مطابق با مبحث ۱۶ صفحه ۵۹ بند ۱۶-۳-۵-۲-ب (۲) در اتصال دنده‌ای، مواد آب‌بندی باید فقط روی دنده‌های خارجی (دنده‌نر) اضافه شود. پاسخ صحیح گزینه ج می باشد.
پاسخ سوال ۷ صفحه ۲۲۶ نشریه ۱۲۸:	مطابق با جدول ۲-۸-۲-۲ نشریه ۱۲۸-۱ پاسخ گزینه ب می باشد.

طول شیرهای کشویی فولادی، با اتصال فلنمی (اندازه‌ها به اینچ)

قطر نامی (اینچ)	۲	$۲\frac{1}{2}$	۳	۴	۵	۶	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶
کلاس فشار A-۱۵۰	۷	$۷\frac{1}{2}$	۸	۹	۱۰	$۱۰\frac{1}{2}$	$۱۱\frac{1}{2}$	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
کلاس فشار A-۳۰۰	$۸\frac{1}{2}$	$۹\frac{1}{2}$	$۱۱\frac{1}{8}$	۱۲	۱۵	$۱۵\frac{7}{8}$	$۱۶\frac{1}{2}$	۱۸	$۱۹\frac{3}{4}$	۳۰	۳۳

پاسخ سوال ۴ صفحه ۲۲۵ نشریه ۱۲۸:	مطابق با بند ۲-۲-۱۴-۱۲: قسمت (پ)، جزء (۳): ضخامت ورق در دریچه دسترسی روی کف دست کم باید ۴ میلی متر، و نوع ورق آجدار باشد. بنابراین پاسخ صحیح گزینه (ج) می باشد.
---------------------------------	--

مطابق با نشریه ۱۲۸-۱، بخش ۲-۲-۱۴-۱۵: عبور لوله از روی دستگاه های برقی، قسمت (ب): با عبور لوله از روی دستگاه برقی مشاهده می شود که سینی قطره گیر باید از ورق فولادی گالوانیزه حداقل به ضخامت ۰/۷۵ میلیمتر ساخته شود. و لبه های چهارطرف آن، دست کم به اندازه 6 سانتی متر به سمت بالا خم شده باشد. لذا گزینه (ب) پاسخ صحیح است.	پاسخ سوال ۵ صفحه ۲۲۶ نشریه ۱۲۸:
---	--